

附件1:

“扫码入企”重点检查事项清单					
序号	检查项目	检查依据	检查内容	检查结果	备注
1	消防许可及验收备案	《中华人民共和国消防法》第十五条	是否为1998年9月1日之前竣工建筑且此后未改建（含装修、用途变更）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2			是否依法通过消防验收	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3			是否依法进行竣工验收消防备案	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4			是否为公众聚集场所	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5			是否依法通过投入使用、营业前消防安全检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6			建筑物或者场所使用情况与消防验收或者竣工验收消防备案时的使用性质是否相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	消防安全管理	《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日施行）第十六条、第十七条	是否有消防安全制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8			是否有灭火和应急疏散预案	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9			是否有员工消防安全培训	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10			是否涉及消防安全管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11			是否涉及防火检查、巡查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12			是否涉及消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13			是否涉及消防演练	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14			是否涉及消防档案	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

序号	检查项目	检查依据	检查内容	检查结果	备注
15			是否确定消防重点部位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16			是否确定承担灭火和组织疏散任务的人员	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
17			保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
18	建筑防火	《中华人民共和国消防法》 (2021年4月29日施行)第十九条第一款、第二款	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所是否设置在同一建筑物内；生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所是否设置在同一建筑物内。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
19			人员密集场所外墙门窗上是否设置影响逃生、灭火救援的障碍物	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
20			人员密集场所装修材料是否合规	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
21	安全疏散	《中华人民共和国消防法》 (2021年4月29日施行)第十六条第二款、第四款	是否有疏散通道，是否畅通	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
22			是否有安全出口，是否畅通	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
23			是否有应急照明，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
24			是否有疏散指示标志，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
25			是否有避难层	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
26			是否有应急广播，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
27	消防控制室	《新疆维吾尔自治区消防条例》 第四十八条	是否有消防控制室	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
28			值班操作人员在岗人数是否为2人及以上	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
29			是否有值班记录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
30			消防联动控制设备运行情况是否正常	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
31			是否有消防电话，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

序号	检查项目	检查依据	检查内容	检查结果	备注
32	消防设施器材火灾自动报警系统	《中华人民共和国消防法》 (2021年4月29日施行) 第十六条第二款	是否有火灾自动报警系统，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
33			是否有探测器，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
34			是否有手动报警器，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
35			是否有控制设备和其他设施，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
36	消防设施器材消防给水设施	《中华人民共和国消防法》 (2021年4月29日施行) 第十六条第二款	是否有消防给水设施，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
37			是否有消防水池，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
38			是否有消防水箱，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
39			是否有消防水泵，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
40			是否有室内消火栓，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
41			是否有室外消火栓，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
42			是否有水泵接合器，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
43			是否有稳压设施，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
44	消防设施器材自动灭火系统	《中华人民共和国消防法》 (2021年4月29日施行) 第十六条第二款	是否有自动喷水灭火系统，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
45			是否有报警阀，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
46			是否有末端试水装置，压力值是否合规	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
47			是否存在其他自动灭火系统，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

序号	检查项目	检查依据	检查内容	检查结果	备注
48	消防设施器材其他设施器材	《中华人民共和国消防法》 (2021年4月29日施行) 第十六条第二款	是否有防火门，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
49			是否有防火卷帘，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
50			是否有防排烟设施，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
51			是否有灭火器，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
52			是否涉及其他设施，是否保持完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
53	其他消防安全	《中华人民共和国消防法》 (2021年4月29日施行) 第二十一款	是否存在违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
54		《中华人民共和国消防法》 (2021年4月29日施行) 第二十三条	是否存在违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
55		《中华人民共和国消防法》 (2021年4月29日施行) 第二十三条	是否存在违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
56		《新疆维吾尔自治区消防条例》 第四十四条	电器产品的线路是否定期维护、检测	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
57		《新疆维吾尔自治区消防条例》 第四十四条	燃气用具的管路是否定期维护、检测	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
备注：为便于后期扫码检查制定任务时根据不同企业主体针对性选择检查事项，建议“检查项目”一栏进行详细精准分类。					