

关于哈拉布拉一级电站分类评估整改问题销号的报告

裕民县水利局：


2023年哈拉布拉一级水电站开展小水电分类整改评估工作，2024年经地区审查评估，哈拉布拉一级水电站需补充合法合规性文件（取水许可）、行吊未做安全检测。按照小水电分类评估整改工作有关要求，我公司编制了《哈拉布拉一级水电站（整改类）“一站一策”方案》，梳理存在的问题，认领了整改任务，明确了整改进度计划和投资预算等工作。

目前，按照“一站一策”整改计划，已完成取水许可办理和行吊检测，现申请对两项问题进行销号。

附件：哈拉布拉一级水电站（整改类）“一站一策”销号表

喀什兆恒清洁能源有限公司裕民县分公司

2025年11月14日



水电站（整改类）“一站一策”销号表

2025 年 11 月 12 日

总体目标			
任务	整改内容	目标任务	完成情况
整改措施	无取水证	办理取水证	于 2023 年 10 月 10 日完成
	自制门型吊机未做安全检测	手拉吊葫芦，3 吨以下，人工检查，使用前查看一次，并记录。	于 2025 年 8 月完成
整改时限	2026 年 12 月 30 日		
资金来源	业主自筹		
整改责任人（业主）	阿克帕尔江·阿汗江		
是否同意验收销号	是		
县（市、区）人民政府（盖章）	 2025 年 11 月 12 日		

