

关于塔斯特一级电站分类评估整改问题销号的报告

裕民县水利局：

2023年塔斯特一级水电站开展小水电分类整改评估工作，2024年经地区审查评估，塔斯特一级水电站需补充合法合规性文件（取水许可）、行吊未做安全检测。按照小水电分类评估整改工作有关要求，我公司编制了《塔斯特一级水电站（整改类）“一站一策”方案》，梳理存在的问题，认领了整改任务，明确了整改进度计划和投资预算等工作。

目前，按照“一站一策”整改计划，已完成取水许可办理和行吊检测，现申请对两项问题进行销号。

附件：塔斯特一级水电站（整改类）“一站一策”销号表

喀什兆恒清洁能源有限公司裕民县分公司

2025年11月14日



水电站（整改类）“一站一策”销号表

2025 年 11 月 12 日

| | | | |
|--------------------|--|------------------------------|----------------------|
| 总体目标 | | | |
| 任务 | 整改内容 | 目标任务 | 完成情况 |
| 整改措施 | 无取水证 | 办理取水证 | 于 2023 年 10 月 10 日完成 |
| | 桥式吊机未做安全检测 | 手拉吊葫芦,使用前,人工检查,并且每年查看一次,并记录。 | 于 2025 年 8 月完成 |
| | | | |
| 整改时限 | 2026 年 12 月 30 日 | | |
| 资金来源 | 业主自筹 | | |
| 整改责任人（业主） | 阿克帕尔江.阿汗江 | | |
| 是否同意 验收销号 | 是 | | |
| 县（市、区）人民政府 （盖章） |  2025 年 11 月 12 日 | | |

